MECCANICA SEGRINO S.r.l.

Certificato n°4892/3


Certificato n° IT-53861

22035 CANZO (CO) Italia - Via Tagliamento N°10
Tel. +39 031682775- +39 0316730637 Fax. +39 031682518
www.meccanicasegrino.com – info@meccanicasegrino.com

GIUNTI ISOLANTI PN25 PER TELERISCALDAMENTO

Temperatura progetto	Resistenza isolamento in aria secca	Tensione elettrica di prova a.c.	Tensione elettrica di perforazione c.a.	Pressione nominale	Pressione di collaudo
-10°C+140°C	>100 Mohm	3.5 KV	>10 KV	25 bar	38 bar





Estremità tubolari: Acciaio API 5L/EN 10208-2 o equivalente
Corpo centrale: Acciaio ASTM A 105-E355 o equivalente
Estremità predisposte per la saldatura di testa: API 5L/EN 10208-2- Smussi= 30° +5/-0
Certificati disponibili: EN 10204 3.1 e conformità CE

DN**	A	S	E	B	C	L	Peso Kg
3/4"	26,7	3,91	65	60	95	250	1,5
1"	33,4	3,38	68	64	93	250	1,7
1" 1/4	42,2	3,56	82	70	115	300	2,6
1" 1/2	48,3	3,68	94	74	113	300	3,5
2"	60,3	3,91	95	50	125	300	2,8
2" 1/2	76,1	5,00	114	52	139	330	4,5
3"	88,9	5,00	127	56	172	400	5
4"	114,3	5,00	153	64	168	400	8
5"	141,3	4,78	192	74	213	500	14
6"	168,3	5,60	219	80	210	500	18
8"	219,1	6,35	273	90	205	500	28
10"	273,0	6,35	329	132	284	700	50
12"	323,9	6,35	378	138	281	700	60

**** Diametri superiori a 12" sono disponibili su richiesta**

CE Ex

INSULATION JOINT
II 2 GD Zone 1 e 21 d T5
Technical file : A02-MS

Technical File : **A02-MS**

Anno: **2014**